

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz.23) art. 63 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.353), oraz § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 71) ;

Wójt Gminy Cisek

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 06.04.2016r. Pana Andrzeja Neustein reprezentującego firmę: Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c.Krystyna i Andrzej Neustein , 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Cisek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku** , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Arkusze mapy 1 dz. nr

288, 286, 285, 284, 283, 282, 280, 281, 279, 277, 278, 276, 274, 273, 272/1, 224, 230, 223/1, 223/8, 223/12, 223/3, 223/10, 223/7, 223/6, 223/13, 231, 234, 222, 220, 221, 208, 207, 209, 206, 205, 195/1, 195/5, 195/8, 195/7, 193/1, 193/2, 195/6, 195/8, 194, 192, 474/1, 182, 474/2, 183, 184, 185, 191, 168, 203, 196, 197, 190, 187, 156, 167/3, 157, 202/1, 202/2, 201, 58/1, 200, 189, 188, 155, 146/5, 144, 143/4, 143/3, 143/2, 146/4, 146/1, 146/2, 148, 147, 154/1, 154/3, 153, 57, 108, 59, 60, 61, 74, 75, 83, 62/1, 69, 70, 72, 73/1, 63, 76, 77, 79, 78, 82, 150/1, 151, 149, 140, 120, 139, 141, 142, 143/1, 145, 138, 136, 119, 118, 121, 137, 117, 85, 80, 86, 116/4, 115, 116/3, 116/1, 113/1, 113/2, 112, 114, 90/1, 89/1, 93, 94, 97, 95, 1, 111/1, 111/2, 122, 123/5, 123/7, 123/8, 124, 127, 126, 125, 135, 134, 158/2, 132/2, 131, 130, 132/1, 128/1, 128/2, 129/2, 129/1, 162, 163, 161, 160, 159, 158/1, 166, 167/2, 167/1, 186, 170, 276, 678, 674, 671, 672, 673, 675, 676, 667, 663/1, 669, 668, 655/3, 655/4, 663/2, 658, 654, 653/2, 645, 651, 652, 655/1, 637/1, 637/2, 631/7, 631/9, 630/3, 630/6, 627/1, 631/2, 631/1, 636/6, 642/3, 642/6, 642/4, 642/2, 635/3, 639, 636/5, 631/13, 631/12, 631/11, 636/3, 636/1, 635/1, 636/4, 635/2, 635/4, 632/2, 632/1, 634/4, 632/4, 632/3, 632/6, 632/5, 633, 634/2, 634/7, 634/6, 640, 641, 177, 180, 178, 179, 642/5, 176, 175, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 169, 172, 171, 643, 656, 657, 644, 625, 624/2, 612, 611/2, 611/3, 610, 609, 600/3, 608, 629, 628, 627/2, 626/2, 623, 626/3, 622/4, 618/1, 618/2, 616, 617, 481, 480, 479, 478, 477, 482, 483, 485, 486, 549, 545, 544, 543, 541, 550, 526/2, 526/6, 476/1, 473/1, 473/2, 473/5, 473/4, 473/3, 471, 473/6, 473/7, 470, 466, 467, 465, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452/1, 452/2, 451, 450, 436, 437, 435, 98, 101, 102, 105/1, 110, 109, 107, 106, 105/2, 104, 103, 100, 99, 96, 123/3, 682, 123/1, 679, 680, 683, 681, 689/1, 689/2, 689/5, 690/3, 690/1, 690/2, 691/2, 691/1, 692/1, 692/2, 691/3, 690/4, 691/4, 691/6, 691/5, 692/3, 693, 692/4, 691/8, 691/7, 691/10, 691/9, 692/5, 692/6, 691/11, 691/12, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 704/4, 704/3, 704/1, 705, 706, 709, 710/1, 711/20, 711/18, 711/17, 711/16, 711/15, 711/14, 711/13, 711/12, 711/11, 711/10, 711/9, 711/8, 711/7, 711/6, 711/5, 711/4, 711/3, 711/2, 711/1, 712/2, 715, 723, 716, 714, 717, 720/1, 720/2, 721, 722, 718, 719, 712/1, 708/1, 708/2, 708/4, 708/3, 707/1, 707/2, 703/1, 696, 703/2, 697, 694, 695, 688, 687, 665, 664, 662, 670, 661, 660, 649, 700, 699, 701, 698, 650, 648, 647, 646, 653/1, 44, 642/5 , 207 ;

Arkusz mapy 2 dz. nr

867, 753, 868, 869, 870, 871, 872, 745/1, 745/2, 749, 746, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 747, 748, 750, 751, 752, 737/2, 737/1, 736, 735, 734/1, 734/2, 734/3, 733, 730, 732, 729, 728, 727, 725, 726, 760/11, 760/10, 760/5, 760/4, 760/7, 760/1, 760/2, 760/3, 760/6, 760/8, 764/1, 763, 765, 767, 768, 770/1, 795, 771, 772, 773, 774/1, 775, 778, 779, 780, 781, 782/1, 784/3, 784/1, 785/1, 786/2, 786/1, 784/2, 785/2, 786/5, 787, 788, 789/3, 792, 793, 794, 797, 796, 1055, 1054, 789/2, 789/1, 1059, 1058, 1061, 960, 1057, 1060, 1056 ;

Arkusz mapy 3 dz. nr

1120, 1123, 1124, 1126, 1128, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1136/4, 1136/3, 1137, 1138, 1142, 1144, 1135, 1150/1, 1151, 1149, 1148, 1147, 1146/3, 1152, 1154, 1155/3, 1156, 1157, 1182, 1175, 1226, 1159, 1160, 1161, 1162/1, 1164, 1225, 1221, 1227, 1228, 1190, 1253, 1252, 1251/1, 1250/1, 1249, 1229/1, 1229/3, 1230, 1231/1, 1231/3, 1231/2, 1232, 1229/4, 1245, 1244/3, 1243/1, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1238, 1268, 1269, 1266, 1257, 1241, 1242/8, 1256/1, 1248, 1242/6, 1247/2, 1246/2, 1246/1, 1244/1, 1255, 1254/2, 1254/5, 1254/3, 1191, 1192, 1258, 1264/1, 1259, 1260, 1261, 1193, 1219, 1226, 1263, 1264/2, 1197, 1194, 1308, 1307, 1309, 1216, 1210, 1211, 1212, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1209, 1206, 1207/1, 1207/2, 1206/2, 1206/1, 1320, 1319, 1321, 1322, 1318, 1324, 1334, 1339, 1341/1, 1345, 1333, 1328, 1327, 1326, 1325, 1332, 1270, 1271/4, 1271/3, 1271/1, 1274, 1275, 1280, 1281, 1284, 1285, 1288, 1289, 1299/2.

stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uzasadnienie :

W dniu 21.04.2016r. na wniosek Pana Andrzeja Neustein reprezentującego firmę Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” działającego z upoważnienia Wójta Gminy Cisek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie **kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku .**

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wsi Cisek, w Urzędzie Gminy Cisek, oraz w BIP Urzędu Gminy Cisek.

Powiadomione w ten sposób strony nie wniosły żadnych uwag .

Przedmiotowa inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków z miejscowości Cisek do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu .

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia :

- pompownie przydomowe ścieków PE Ø 800 - 1200 mm - ok. 344 kpl.
- rurociągi tłoczne ścieków-zbiornicze PE 100RC Ø 100 50 -180 mm ok. L= 10 980 m
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE Ø 40 mm, szt. ok. 344 ok. L= 7 530 m

Rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe układane będą w pasach drogowych i na terenach poszczególnych gospodarstw bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego . Wykonywane będą tylko punktowe wykopy przy połączeniach ułożonych odcinków przy połączeniach przyłączy z głównymi rurociągami zbiorczymi , oraz przy montażu pompowni przydomowych .

Przydomowe pompownie ścieków zlokalizowane będą na każdej przewidzianej do podłączenia posesji.

Komory pompowni przydomowych wykonane będą z prefabrykowanych gotowych studzienek z tworzywa sztucznego PE o średnicy Ø 800-1200 mm . W komorze pompowni zamontowana będzie pompa wodorowa z rozdrabniarką o mocy 1,1 kW i wydajności Q= 0,7 l/sek. zasilana z

instalacji wewnętrznej budynku .

W ramach planowanych prac nie będzie dochodziło do konieczności usuwania drzew .

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż zawiera się w § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 71) tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km., z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków .

W toku postępowania, pismami z dnia 21.04.2016r. r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/wym. przedsięwzięcia na środowisko, załączając

- wniosek o wydanie decyzji
- Kartą informacyjną przedsięwzięcia
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu, w opinii sanitarnej z dnia 28.04.2016r. „NZ.4315.12.2016.MJ nie wniósł obowiązku nałożenia na inwestora sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko gdyż stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą uciążliwe w stopniu wymagającym określenia warunków korzystania ze środowiska w oparciu o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również nie zachodzą przesłanki wskazujące na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w opinii z dnia 09.05.2016r. Znak: WOOŚ.4241.109.2016.DF wydał opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

Analizując złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że :

- realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii . Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) ;
- inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko ;
- podczas realizacji robót budowlanych może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem , prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza ;
- kanalizacja sanitarna na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ;
- mogą wystąpić również uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami powodowane pracą maszyn . Niemniej jednak krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu dla otoczenia .
- odpady jakie powstaną w trakcie realizacji nie będą odpadami niebezpiecznymi z grupy 17,20 Zostaną zagospodarowane przez wyspecjalizowane jednostki posiadające zgodnie z ustawą o odpadach stosowne zezwolenia . Nadmiar gruntu zostanie zgromadzony w hałdach, a po

zasypaniu wykopów planuje się go wykorzystać dla potrzeb innych terenów zdegradowanych, lub wykorzystania do budowy nasypów. Wszystkie odpady, których nie da się zagospodarować zostaną odwiezione na wysypisko odpadów komunalnych.

- przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny zabudowane, tereny uprawiane rolniczo oraz nieużytki. W rejonie inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami przyrody. W wyniku prowadzonych robót nie zostanie naruszony istniejący drzewostan;
- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) i nie będzie na nie negatywnie oddziaływać
- biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
- budowa kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową, zatem wpłynie na poprawę środowiska;
- w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
 - obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - obszary wybrzeży,
 - obszary górskie lub leśne,
 - obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
 - obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, - obszary przylegające do jezior,
 - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze gminy Cisek na terenie której występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu.

Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. Po zapoznaniu z przedłożoną dokumentacją RDOŚ stwierdził, że niniejsze przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Zatem biorąc pod uwagę zakres inwestycji, jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji, o przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku, po uzyskaniu opinii organów pomocniczych, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Otrzymują:

1. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” w Opolu
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu