

Cisek 10.04.2014r.

ZPD.271.2.3.2014

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”

W związku ze złożonymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi wyżej wymienionego postępowania przekazuję na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami :

Pyt. 1 Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego w przypadku przedstawienia budowy sieci wodociągowej (jako roboty równoważnej do przedmiotu zamówienia) o wartości 4000000 zł.

Ad. 1 Warunek udziału w wyżej wymienionym postępowaniu dotyczący doświadczenia zostanie spełniony jeśli zgodnie z zapisem roz. V ust. 1 lit b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na **budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wartości co najmniej 4.000.000,00** (słownie: cztery miliony) **zł**, czyli w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę budowy sieci wodociągowej, wyżej wymieniony warunek nie zostanie spełniony.

Pyt. 2 Prosimy o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej.

Ad. 2 Na stronie internetowej Gminy Cisek (bip.cisek.gmina.pl) znajdują się dokumenty w wersji edytowalnej dotyczące wyżej wymienionego postępowania z których można skorzystać.

Pyt. 3 Czy Zamawiający będzie wymagał żeby przepompownie przydomowe były zgodne z normą PN-EN 12050-1 oraz z normą przywołaną dotyczącą zewnętrznych systemów kanalizacyjnych PN-EN 752-6?

Ad. 3 Wymagania dotyczące pompowni przydomowych zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót. Przytoczona norma PN-EN 752-6 jest nieaktualna.

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót został sporządzony z zachowaniem Normy PN-EN 12050-1:2002.

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień oraz informacji przy przygotowaniu Państwa oferty.

A/a

WÓJT
/-/ **Alojzy Parys**